



PRA - Pró-reitoria de Administração
Avenida 9 de Julho, 246 Centro Taubaté-SP 12020-200
tel.: (12) 3625-4266/4265 fax: (12) 3632-3500
pra@unitau.br

Taubaté, 20 de dezembro de 2011.

Questionamentos do Pregão 18/11

Aquisição e instalação de trocador de calor na piscina.

1) Questionamento: “Qual é a potência do trocador de calor em BTU/h?”

RESPOSTA: Conforme informação do técnico responsável a capacidade máxima para o trocador de calor deve ser de 110.000 BTU/h.”

Silvia Saez Barbosa
Pregoeira